



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г.Пермь, ул.Екатерининская, 53а, телефон: 8(342)258-40-01, e-mail: ngu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нытвенскому и Оханскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Нытва, ул.Восточная, 53, телефон: 8(342)258-40-01 доб.341 e-mail: 21onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 13/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению Детский лагерь отдыха г.Нытва
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 13 от 30.06.2023 г. в период с 10 июля 2023 г. по 21 июля 2023 г. начальником 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Батуевым П.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресам:

Нытвенский городской округ, п.Новоильинский,

Нытвенский городской округ, д.Сосновка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МАУ ДЛО г.Нытва Рудометова М.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Оздоровительный лагерь «Тимуровец» д.Сосновка				
1.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 17 ¹)	20.04.2024	
2.	В корпусе № 7 отсутствует план эвакуации	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 5)	20.04.2024	
3.	В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	(ст.4, ст.6 ТРОТПБ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	20.04.2024	
4.	В помещении для хранения насоса наружного противопожарного водоснабжения отсутствует плафон на светильнике.	<u>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. «в» п.35</u>	20.04.2024	
5.	Пожарный щит на складском помещении не оборудован пожарным инвентарем, согласно норм положености	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	20.04.2024	

		приложение № 7)		
6.	В спальнях корпуса в помещении для вожатых допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящиеся в режиме ожидания	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. «и» п.35	20.04.2024	
Оздоровительный лагерь «Гагаринец» п.Новоильинский				
1.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.)	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 17 ¹)	20.04.2024	
2.	В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	(ст.4, ст.6 ТРoТПБ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	20.04.2024	
3.	Складские помещения не оборудованы пожарным щитом с инвентарем	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 приложение № 7)	20.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Бузу М.В. Ручкина

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Батуев П.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Батуев П.В.

(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.