

УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации
Нытвенского городского округа
Р.М. Хасртдинов
« 2021 г.



ПАСПОРТ
пожарной безопасности муниципального автономного учреждения
«Детский лагерь отдыха» г. Нытва, структурное подразделение
детский лагерь отдыха «Гагаринец»
п. Новоильинский
2021 год

Наименование населенного пункта	Пос. Новоильинский
Наименование муниципального района	-
Наименование муниципального, городского округа	Нытвенский городской округ
Наименование субъекта Российской Федерации	Пермский край

1. Общие сведения о территории организации отдыха детей и их оздоровления
(далее – детский лагерь отдыха)

№ п/п	Характеристика детского лагеря	Значение
1	Общая площадь	60 000 кв. м
2	Общая протяженность границы с лесным участком (участками)	1 000 м
3	Общая площадь городских, хвойных (смешанных) лесов, расположенных на территории детского лагеря	60 000 кв. м
4	Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты детского лагеря, граничащего с лесным участком	15 мин

2. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории детского лагеря отдыха

Наименование социального объекта	Адрес объекта	Численность персонала	Численность отдыхающих
Медицинский пункт	СП ДЛО «Гагаринец»	2	200

3. Сведения о ближайших к детскому лагерю отдыха подразделениях пожарной охраны

Наименование подразделения	Вид	Адрес
134 ПЧ ГКУ 23 Отряд ПК «УГПС Пермского края»	Аварийно-спасательное формирование	П. Новоильинский, ул. Ленина, 3

4. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания необходимой помощи пострадавшим

Фамилия имя отчество	Должность	Контактный телефон
Чертулова Алина Шаехмурзовна	Руководитель СП ДЛЮ «Гагаринец»	89581414713

5. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации	Информация о выполнении
Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы детского лагеря.	Ежегодно, перед началом летней оздоровительной кампанией. Апрель-май.
Организация и проведение своевременной очистки территории, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов.	Ежегодно, перед началом летней оздоровительной кампанией. Апрель-май.
Телефонная связь для сообщения о пожаре.	В наличии, 89581414713
Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.	В наличии: пожарные гидранты – 5 штук; пожарный резервуар – 50 куб. м.; резервный водяной накопитель – 20 куб. м.; непосредственная близость реки Кама. Для заезда на территорию детского лагеря в наличии ворота – 2 шт. в разных частях лагеря. Ночное освещение по всей территории детского лагеря.
Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на территории детского лагеря.	Подъезд к зданиям и сооружениям на территории детского лагеря обеспечен.

Директор МАУ «ДЛЮ» г.Нытва



М.М.Рудомётова