

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю
г. Пермь ул. Екатерининская, 53а.

21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу
г. Нытва ул. Восточная 53а. т/ф 8(34272) 3-03-91 nitva-21-ogpn@mail.ru

г. Нытва
(место составления акта)

« 31 » 05 20 19 г .
(дата составления акта)
15 час. 00 мин .
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 34.

по адресу/адресам: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский (ДЛЮ «Гагаринец»), Нытвенский район д. Соснова (ДЛЮ «Тимуровец»), объекты отнесены к категории высокого риска
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от 30.04.2019 г. № 34
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: _____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения «Детский лагерь отдыха» Нытвенского района ОГРН 1195958006122; ИНН5916034751

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 17 " 05 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский (ДЛЮ «Гагаринец»)

" 17 " 05 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

по адресу: Пермский край, Нытвенский район, Нытвенский район д. Соснова (ДЛЮ «Тимуровец»)

" 30 " 05 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

по адресу: Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова (ДЛЮ «Тимуровец»)

" 30 " 05 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

по адресу: Пермский край, Нытвенский район, Нытвенский район пос. Новоильинский (ДЛЮ «Гагаринец»)

" 31 " 05 20 19 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

по адресу: Пермский край, г. Нытва

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 часов / 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 21 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАУ «Детский лагерь отдыха» Нытвенского района Рудометова Марина Михайловна 13.05.2019 16-10

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _____
- Нагорнов Виталий Владимирович, старший инспектор 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(государственный инспектор Нытвенского муниципального района и Оханского городского округа Пермского края по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАУ «Детский лагерь отдыха» Нытвенского района Рудометова Марина Михайловна, руководители структурных подразделений

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	МАУ «ДЛЮ» Структурное подразделение ДЛЮ «Тимуровец» д. Соснова		
1.	Не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 78	МАУ «Детский лагерь отдыха»
2.	В зданиях спальных корпусов система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов (подачу светового и звукового сигналов) о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Устранено в ходе проверки)	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.14.4 СП 5.13130.2009	МАУ «Детский лагерь отдыха»
3.	На объекте не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Не организовано проведение проверки их работоспособности с составлением соответствующего акта. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 55	МАУ «Детский лагерь отдыха»
4.	На объекте не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения опломбирования и фиксации в закрытом положении. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 55	МАУ «Детский лагерь отдыха»
5.	В корпусе для обслуживающего персонала (гостиница) электросветильник эксплуатируется без плафона предусмотренной конструкцией светильника. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 42 п.п. Г.	МАУ «Детский лагерь отдыха»
6.	В здании клуба (фасад) электросветильник эксплуатируется без плафона предусмотренной конструкцией светильника. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 42 п.п. Г.	МАУ «Детский лагерь отдыха»
7.	С лицами работающие на территории оздоровительного лагеря «Тимуровец» по договору гражданско- правового характера не проведен	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства	МАУ «Детский лагерь отдыха»

1.	2.	3.	4.
	инструктаж о мерах пожарной безопасности, запись в журнале инструктажей отсутствует. (Устранено в ходе проверки)	РФ № 390 от 25.04.12 п. 3	
МАУ «ДЛО» Структурное подразделение ДЛО «Гагаринец» пос. Новоильинский			
8.	Не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 78	МАУ «Детский лагерь отдыха»
9.	В зданиях спальных корпусов система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов (подачу светового и звукового сигналов) о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Устранено в ходе проверки)	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.14.4 СП 5.13130.2009	МАУ «Детский лагерь отдыха»
10.	На объекте не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Не организовано проведение проверки их работоспособности с составлением соответствующего акта. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 55	МАУ «Детский лагерь отдыха»
11.	На объекте не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 55	МАУ «Детский лагерь отдыха»
12.	В корпусе для обслуживающего персонала электросветильник эксплуатируется без плафона предусмотренного конструкцией светильника. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 42 п.п. Г.	МАУ «Детский лагерь отдыха»
13.	В здании складского назначения электросветильник эксплуатируется без плафона предусмотренного конструкцией светильника. (Устранено в ходе проверки)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 42 п.п. Г.	МАУ «Детский лагерь отдыха»


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Копии документов предоставленные по пункту 13 распоряжения о проведении плановой проверки: сведения о юридическом лице, организационные документу по обеспечению ПБ на объекте
- Бланк инструктажа

Подписи лиц, проводивших проверку:



/ Нагорнов В.В./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУ «Детский лагерь отдыха» Нытвенского района Рудометова Марина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " 05 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)