



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**21 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И**  
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЫТВЕНСКОМУ**  
**И ОХАНСКОМУ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ**

ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край,  
617000, тел. (342)258-40-01 доб.321,  
e-mail: 21onpr.gu@59.mchs.gov.ru

10.08.2023 № ИР-168-4-32-41  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Муниципальное автономное  
учреждение Детский лагерь отдыха  
г.Нытва

г.Нытва, ул.Комсомольская, 39

Представление об устранении причин  
и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

Я, главный государственный инспектор Нытвенского и Оханского городских округов по пожарному надзору – начальник 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковник внутренней службы Батуев Павел Викторович, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении МАУ ДЛЮ г.Нытва, директора Рудометовой М.М.

установил: « 21 » 07 2023 в 14 час. 00 мин по результатам проведенной плановой выездной проверки установлено: что юридическое лицо – муниципальное автономное учреждение «Детский лагерь отдыха» г.Нытва на территории, в зданиях детских оздоровительных лагерей «Тимуровец», «Гагаринец» по адресу: Пермский край, Нытвенский район, пос.Новоильинский; д.Сосновка

– **нарушило требования пожарной безопасности**, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях –

**а именно:**

**Оздоровительный лагерь «Тимуровец»**

1. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 17<sup>1</sup>)

2. В корпусе № 7 отсутствует план эвакуации (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 5)

3. В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности (ст.4, ст.6 ТРОТНБ: п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) – далее СП 5.13130.2009

4. В помещении для хранения насоса наружного противопожарного водоснабжения отсутствует плафон на светильнике. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 5)



Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. «в» п.35

5. Пожарный щит на складском помещении не оборудован пожарным инвентарем, согласно норм положености (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 приложение № 7)

6. В спальнях корпусов в помещении для вожатых допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящиеся в режиме ожидания (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. «и» п.35

### **Оздоровительный лагерь «Гагаринец»**

1. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 17<sup>1</sup>)

2. В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности (ст.4, ст.6 ТРОТТБ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) – далее СП 5.13130.2009

3. Складские помещения не оборудованы пожарным щитом с инвентарем (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 приложение № 7)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

К причинам и условиям способствовавшим совершению административного правонарушения в области обеспечения пожарной безопасности можно отнести ненадлежащий контроль за выполнением требований пожарной безопасности и недостаточное финансирование противопожарных мероприятий

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ**

**Вам необходимо:**


**Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности:**

1) Предусмотреть финансирование на устранение выявленных нарушений.




В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность

  
\_\_\_\_\_  
(подпись лица, вынесшего постановление)

П.В.Батуев  
(расшифровка подписи)

Представление получил 10.08.2023  М.М. Руднева  
(дата, должность, подпись) (ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)