

Муниципальное автономное
учреждение
«Детский лагерь отдыха»
г. Нытва
ИНН 5916034751 КПП 591601001
ОРГН 1195958006122
ул. Комсомольская, 39, г. Нытва, 617000
тел./факс (34 272) 3 06 56
E-mail: **DLO.Nitva19@mail.ru**
от 07.09.2023 г. № 110
на № _____ от _____

21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю


В ответ на Представление об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности сообщаю следующее:

Вид нарушений СП ДЛО «Тимуровец»	Отметка о выполнении
1.Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде)	Выполнено
2. В корпусе №7 отсутствует план эвакуации	На данный момент, план эвакуации заказан и находится в работе. Имеются документы, подтверждающие его изготовление. В корпусе размещен временный план эвакуации.
3. В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	В работе
4. В помещении для хранения насоса наружного противопожарного водоснабжения отсутствует плафон на	Выполнено

светильнике.	
5. Пожарный щит на складском помещении не оборудован пожарным инвентарем, согласно норм положения	Выполнено
6. В спальнях корпуса в помещении для вожатых допускается оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания.	Со всеми сотрудниками проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, о чем свидетельствует запись в журнале учета инструктажей пожарной безопасности от 19.07.2023 и 20.07.2023. До сотрудников доведена информация о запрете оставлять без присмотра включенные электроприборы, в том числе приборы, находящиеся в режиме ожидания.

Вид нарушений СП ДЛО «Гагаринец»	Пояснение
1. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде)	Выполнено
2. В помещениях горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащего электросветильника составляет 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	В работе
3. Складские помещения не оборудованы пожарным щитом с инвентарем.	Выполнено

Директор МАУ «Детский лагерь отдыха»



Рудометова М.М.

Рудометова М.М.

8 902 6464 834