

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ПМ 59230061000207232848 от 14.08.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нытвенскому и Оханскому городским округам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)  
617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Восточная, 53, тел. 8(34272)30391, nitva-21-ogpn@mail.ru  
(место вынесения предостережения)

## Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от " 14 " августа 2023 г. N 35

### 1.) Муниципальному автономному учреждению "Детский лагерь отдыха" г. Нытва, ИНН 5916034751

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

### 2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

19.06.2023 в 08 час. 04 мин. на ЦППС СПТ 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение от диспетчера 133 ПЧ о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании МАОУ ДЛЮ СП «Гагаринец» г. Нытва по адресу: Нытвенский ГО, п. Новоильинский, МАОУ ДЛЮ СП «Гагаринец». После проверки помещений признаков пожара не обнаружено. Произошло ложное срабатывание (о пожаре): извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара.

На основании изложенного установлены признаки нарушения требований пожарной безопасности к автоматическим системам пожарной сигнализации и системам оповещения людей о пожаре.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

### 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

#### 1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее ППР в РФ).

–п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных



систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

## 2) СП 484.1311500.2020

– п.6.1.1 СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач: в т.ч. - достоверное обнаружение пожара.

– п.6.1.3 Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий: - выбором типов пожарных извещателей; - выбором алгоритма принятия решения о пожаре; - защитой от ложных срабатываний.

## 3) "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"

– п.6.1.1 Эксплуатация СПС включает в себя: в т.ч. - устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС, выявление их причин; - своевременную замену технических средств СПС.

– п. 6.5.4 Все события ложных срабатываний должны быть записаны в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин. Причины ложных срабатываний подразделяют на следующие категории:

1) нежелательное срабатывание - СПС сработала в результате воздействия факторов, схожих с факторами пожара или непреднамеренного воздействия на ручной ИП;

2) неисправность - СПС сработала в результате неисправности оборудования;

3) хулиганство - СПС сработала в результате злонамеренных действий человека;

4) ошибочная активация - СПС сработала в результате добросовестных действий человека, когда он, подозревая о возникновении пожара, тем или иным образом активировал СПС;

5) неизвестная причина - причина ложного срабатывания не может быть установлена достоверно.

– раздел 6.5 Устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: в т.ч. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. Согласно ст.38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"



## ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) Муниципальному автономному учреждению "Детский лагерь отдыха" г. Нытва, принять меры к выполнению требований нормативно-правовых актов и документов регламентирующих работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, а именно, руководителю организации во исполнение требований пункта 54 ППР в РФ организовать работы по устранению неисправностей и ложных срабатываний СПС предусмотренных разделом 6.5 ГОСТ Р 59638-2021.

2) В срок, до «24» октября 2023 г. направить в адрес 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам уведомление об исполнении предостережения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.58 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"


(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: <https://59.mchs.gov.ru/>

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Заместитель начальника 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Лапихин К.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение)




(подпись)

Мальшев Артем Дмитриевич, инспектор 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8(342)258-40-01 доб. 341 E-mail: 21onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

 М.М. Рудометова  
14.08.2023г.

<\*> Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.