

**Муниципальное автономное  
учреждение**

**«Детский лагерь отдыха»**

**г. Нытва**

ИНН 5916034751 КПП 591601001

ОРГН 1195958006122

ул. Комсомольская, 39, г. Нытва, 617000

тел./факс (34 272) 3 06 56

Е-mail: [DLO.Nitva19@mail.ru](mailto:DLO.Nitva19@mail.ru)

от 24.10.2023 г. № 137

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

В ответ на Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований сообщая следующее:

Вид нарушений СП ДЛО «Гагаринец»	Отметка о выполнении
19.06.2023 г.в 08 часов 04 мин. На ЦППС СПП 21 пожарно- спасательного отряда поступило сообщение от диспетчера 133 ПЧ о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании МАУ «ДЛО» г.Нытва СП ДЛО «Гагаринец» После проверки помещений признаков пожара не обнаружено.Произошло ложное срабатывание : извещение о пожаре, сформированное при отсутствии факторов пожара. На основании изложенного установлены признаки нарушения требований пожарной безопасности к автоматическим системам пожарной сигнализации и системам оповещения людей о пожаре.	На объект был приглашен Исполнитель услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации ООО «Цитадель». 13.07.2023 г. был заключен дополнительный договор на работы по модернизации систем противопожарной безопасности. В 2023 году заказана проектно-сметная документация на монтаж новой системы пожарной сигнализации. Системы оповещения и управления эвакуацией. Стоимость работ составит 5 558 390,11 рублей. Конкурсную процедуру планируем начать в декабре 2023 года.

Директор МАУ «Детский лагерь отдыха»

Рудометова М.М.

Рудометова М.М.

8 902 6464 834